

Amtliche Trinkwasserkontrolle gemäß §§ 18 und 19 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016, zuletzt geändert am 3. Januar 2018

Fraport Wassertransport - Fahrzeuge/Befüllanlage

Probennahme vom 27.03.2018

Donnerstag, 5. April 2018

Probennahmestelle	Wasser- temperatur [°C]	pH-Wert ≥6,5 und ≤9,5	Freies Chlor [mg/l]	Koloniebildende	Koloniebildende	Escherichia	Coliforme	Pseudomonas	Enterokokken
				Einheiten bei 22°C [KBE/ml] Grenzwert 1000*	Einheiten bei 36°C [KBE/ml] Grenzwert 100	coli [KBE/100ml] Grenzwert 0	Bakterien [KBE/100ml] Grenzwert 0	aeruginosa [KBE/100ml] Grenzwert 0	[KBE/100ml] Grenzwert 0
Tankfahrzeug KWW-33 Übergabeschlauch	9,2	7,1	0,73	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-34 Übergabeschlauch	9,5	7,9	0,82	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-36 Übergabeschlauch	10,0	7,8	0,60	0	2	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-37 Übergabeschlauch	9,8	7,8	0,75	0	2	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-38 Übergabeschlauch	9,7	7,6	0,75	0	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-39 Übergabeschlauch	10,0	8,0	0,68	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-40 Übergabeschlauch	9,7	7,0	0,70	1	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-42 Übergabeschlauch	9,6	7,9	0,72	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-43 Übergabeschlauch	9,9	7,7	0,75	1	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-44 Übergabeschlauch	9,8	7,9	0,75	0	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-45 Übergabeschlauch	9,0	7,6	0,62	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 01 Übergabeschlauch	8,9	7,7	0,30	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 02 Übergabeschlauch	9,2	7,6	0,87	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 03 Übergabeschlauch	9,0	7,3	1,09	1	1	0	0	0	0

* Grenzwert für Proben an der Übergabestelle: 20 KBE

Bemerkungen: