SGS INSTITUT FRESENIUS

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle
D-PL-14115-02-00
D-PL-14115-03-00
D-PL-14115-06-00
D-PL-14115-07-00
D-PL-14115-08-00
D-PL-14115-10-00
D-PL-14115-13-00
D-PL-14115-14-00

Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500731378
Prüfbericht 5442295 (August 2021)

Probe	Probenbezeichnung	Entnahme-datum	Uhrzeit	Wasser-temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
210881995	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	26.08.2021	09:50	20,4	farblos, klar	0,20	7,62	0,3	0	0	0	0	0	0
210881996	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	26.08.2021	09:50	20,0	farblos, klar	0,28	7,60	0,3	0	0	0	0	0	0
210882027	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	26.08.2021	10:00	20,2	farblos, klar	0,44	7,60	0,3	0	0	0	0	0	0
210882028	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	26.08.2021	10:15	19,8	farblos, klar	0,30	7,60	0,3	0	0	0	0	0	0
210882029	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2021	09:10	19,0	farblos, klar	0,26	7,80	0,3	0	0	0	0	0	0
210882030	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2021	-	-	-	-	-	-	**Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug außer Betrieb**					
210882031	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2021	09:45	20,40	farblos, klar	0,28	7,92	0,3	0	0	0	0	0	0
210882032	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2021	08:30	21,3	farblos, klar	0,44	7,70	0,3	0	0	0	0	0	0
210882033	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2021	08:35	21,00	farblos, klar	0,48	7,60	0,3	0	0	0	0	0	0
210882034	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2021	09:35	19,6	farblos, klar	0,56	7,84	0,3	0	0	0	0	0	0
210882035	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2021	-	-	-	-	-	-	**Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt**					

SGS INSTITUT FRESENIUS

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle
D-PL-14115-02-00
D-PL-14115-03-00
D-PL-14115-06-00
D-PL-14115-07-00
D-PL-14115-08-00
D-PL-14115-10-00
D-PL-14115-13-00
D-PL-14115-14-00

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500731378
Prüfbericht 5442295 (August 2021)

Probe	Probenbezeichnung	Entnahme-datum	Uhrzeit	Wasser-temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
210882036	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2021	08:50	20,0	farblos, klar	0,55	7,76	0,3	0	0	0	0	0	0
210882037	Tankfahrzeug KWW 46, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2021	10:25	20,00	farblos, klar	0,60	8,00	0,3	0	0	0	0	0	0
210882038	Tankfahrzeug KWW 47, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2021	-	-	-	-	-	-	**Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt**					
210882039	Tankfahrzeug KWW 48, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2021	09:20	20,0	farblos, klar	0,50	7,80	0,3	0	0	0	0	0	0
210882040	Tankfahrzeug KWW 49, Kupplung Übergabeschlauch	26.08.2021	09:35	21,4	farblos, klar	0,48	7,92	0,3	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Taunusstein, 08.September 2021 i.A. Andrä