

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500731378
Prüfbericht 5484197 (September 2021)**

Probe	Probenbezeichnung	Erntnahme- datum	Uhrzeit	Wasser- temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Tribung	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
210985853	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	29.09.2021	09:05	19,0	farblos, klar	0,70	7,50	0,3	0	0	0	0	0	0
210985854	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	29.09.2021	09:10	19,2	farblos, klar	0,74	7,52	0,3	0	0	0	0	0	0
210985855	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	29.09.2021	09:15	19,6	farblos, klar	0,80	7,52	0,3	0	0	0	0	0	0
210985856	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	29.09.2021	09:20	19,2	farblos, klar	0,50	7,60	0,3	0	0	0	0	0	0
210985857	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	29.09.2021	-	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt					
210985858	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	29.09.2021	08:55	16,0	farblos, klar	0,60	7,90	0,2	0	0	0	0	0	0
210985859	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	29.09.2021	08:50	18,80	farblos, klar	0,68	7,60	0,2	0	0	0	0	0	0
210985860	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	29.09.2021	08:25	18,0	farblos, klar	0,63	7,70	0,2	0	0	0	0	0	0
210985861	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	29.09.2021	08:35	13,40	farblos, klar	0,64	7,70	0,2	0	0	0	0	0	0
210985862	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	29.09.2021	08:30	17,8	farblos, klar	0,56	7,80	0,2	0	0	0	0	0	0
210985863	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	29.09.2021	-	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt					

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14115-02-00
D-PL-14115-03-00
D-PL-14115-06-00
D-PL-14115-07-00
D-PL-14115-08-00
D-PL-14115-10-00
D-PL-14115-13-00
D-PL-14115-14-00

Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500731378
Prüfbericht 5484197 (September 2021)

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wasser- temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
210985864	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	29.09.2021	08:40	18,0	farblos, klar	0,65	7,70	0,2	0	0	0	0	0	0
210985865	Tankfahrzeug KWW 46, Kupplung Übergabeschlauch	29.09.2021	09:25	18,00	farblos, klar	0,54	8,00	0,3	0	0	0	0	0	0
210985866	Tankfahrzeug KWW 47, Kupplung Übergabeschlauch	29.09.2021	08:25	17,0	farblos, klar	0,68	7,80	0,3	0	0	0	0	0	0
210985867	Tankfahrzeug KWW 48, Kupplung Übergabeschlauch	29.09.2021	08:30	18,6	farblos, klar	0,60	7,70	0,2	1	3	0	0	0	0
210985868	Tankfahrzeug KWW 49, Kupplung Übergabeschlauch	29.09.2021	08:15	19,0	farblos, klar	0,78	7,50	0,2	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 06. Oktober 2021

I. X. Andra