

Überwachung von Wasserversorgungsanlagen durch das Gesundheitsamt gemäß § 54 ff. der Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Fraport Wassertransportfahrzeuge  
Probennahme vom 29.06.2023

Montag, 3. Juli 2023

Probennahmestelle	Wasser- temperatur [°C]	pH-Wert ≥6,5 und ≤9,5	Freies Chlor [mg/l]	Koloniebildende	Koloniebildende	Escherichia	Coliforme	Pseudomonas	Enterokokken
				Einheiten bei 22°C [KBE/ml] Grenzwert 100*	Einheiten bei 36°C [KBE/ml] Grenzwert 100	coli [KBE/100ml] Grenzwert 0	Bakterien [KBE/100ml] Grenzwert 0	aeruginosa [KBE/100ml] Grenzwert 0	[KBE/100ml] Grenzwert 0
Tankfahrzeug KWW-36 Übergabeschlauch	21,8	7,9	0,61	0	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-38 Übergabeschlauch	20,9	7,8	0,64	0	2	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-41 Übergabeschlauch	21,7	7,9	0,67	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-42 Übergabeschlauch	23,2	8,0	0,14	0	208	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-43 Übergabeschlauch	22,6	8,0	0,65	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-44 Übergabeschlauch	22,4	8,0	0,62	1	3	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-45 Übergabeschlauch	22,0	8,0	0,65	1	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-46 Übergabeschlauch	20,7	7,8	0,67	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-47 Übergabeschlauch	22,5	7,9	0,65	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-48 Übergabeschlauch	21,4	7,8	0,68	0	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-49 Übergabeschlauch	22,0	7,9	0,75	0	2	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-50 Übergabeschlauch	21,7	8,1	0,65	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 01 Übergabeschlauch	19,6	8,2	0,96	0	1	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 02 Übergabeschlauch	19,5	7,8	0,89	0	2	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 03 Übergabeschlauch	19,6	7,9	0,73	0	2	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 04 Übergabeschlauch	20,3	7,6	0,95	0	2	0	0	0	0

\* Grenzwert für Proben an der "Übergabe Zapfstelle": 20 KBE

Bemerkungen: