

Überwachung von Wasserversorgungsanlagen durch das Gesundheitsamt gemäß § 54 ff. der Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Fraport Wassertransportfahrzeuge  
Probennahme vom 12.12.2023

Donnerstag, 14. Dezember 2023

Probennahmestelle	Wasser- temperatur [°C]	pH-Wert ≥6,5 und ≤9,5	Freies Chlor [mg/l]	Koloniebildende	Koloniebildende	Escherichia	Coliforme	Pseudomonas	Enterokokken
				Einheiten bei 22°C [KBE/ml] Grenzwert 100*	Einheiten bei 36°C [KBE/ml] Grenzwert 100	coli [KBE/100ml] Grenzwert 0	Bakterien [KBE/100ml] Grenzwert 0	aeruginosa [KBE/100ml] Grenzwert 0	[KBE/100ml] Grenzwert 0
Tankfahrzeug KWW-38 Übergabeschlauch	10,8	7,8	0,62	0	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-42 Übergabeschlauch	10,5	8,1	0,71	0	2	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-43 Übergabeschlauch	11,6	7,8	0,84	0	2	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-44 Übergabeschlauch	10,9	8,0	0,76	0	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-45 Übergabeschlauch	11,1	7,8	0,77	0	3	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-46 Übergabeschlauch	10,6	7,9	0,67	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-47 Übergabeschlauch	11,5	8,0	0,37	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-48 Übergabeschlauch	11,1	7,9	0,65	0	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-49 Übergabeschlauch	11,0	7,8	0,65	0	3	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-50 Übergabeschlauch	12,0	7,9	0,74	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 01 Übergabeschlauch	10,7	7,9	0,70	0	1	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 02 Übergabeschlauch	10,6	7,9	0,63	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 03 Übergabeschlauch	10,4	7,8	0,75	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 04 Übergabeschlauch	10,5	7,9	0,85	0	0	0	0	0	0

\* Grenzwert für Proben an der "Übergabe Zapfstelle": 20 KBE

**Bemerkungen:**