



An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

## Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500790807 Prüfbericht 6342779 (April 2023)

Probe	Probenbezeichnung	Entnahme-datum	Uhrzeit	Wasser-temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung NTU	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 1°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
230326474	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	28.04.2023	10:15	13,5	farblos, klar	0,75	7,75	<0,1	TrinkwV § 15 Absatz (1c) 2018-01	TrinkwV § 15 Absatz (1c) 2018-01	DIN EN ISO 9308-2 2014-6	DIN EN ISO 9308 2 2014-6	ISO 16266-2 2018-07	DIN EN ISO 7899-2 2000-11
230326475	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	28.04.2023	10:40	13,8	farblos, klar	0,37	7,76	<0,1	0	0	0	0	0	0
230326476	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	28.04.2023	10:50	13,9	farblos, klar	0,63	7,63	<0,1	0	0	0	0	0	0
230326477	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	28.04.2023	11:00	13,8	farblos, klar	0,58	7,69	<0,1	0	13	0	0	0	0
230326478	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	28.04.2023	-	-	-	-	-	-	<b>Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt</b>					
230326479	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	28.04.2023	-	-	-	-	-	-	<b>Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt</b>					
230326480	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	28.04.2023	09:05	14,9	farblos, klar	0,49	7,95	<0,1	0	0	0	0	0	0
230326481	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	28.04.2023	08:30	14,5	farblos, klar	0,40	7,89	<0,1	0	0	0	0	0	0
230326482	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	28.04.2023	09:00	14,3	farblos, klar	0,50	8,19	<0,1	0	0	0	0	0	0
230326483	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	28.04.2023	10:20	14,1	farblos, klar	0,48	7,77	<0,1	0	0	0	0	0	0
230326484	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	28.04.2023	09:10	13,9	farblos, klar	0,49	7,87	<0,1	0	0	0	0	0	0
230326485	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	28.04.2023	-	-	-	-	-	-	<b>Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt</b>					
230326486	Tankfahrzeug KWW 46, Kupplung Übergabeschlauch	28.04.2023	-	-	-	-	-	-	<b>Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt</b>					



An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500790807  
Prüfbericht 6342779 (April 2023)**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahme-datum	Uhrzeit	Wasser-temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung NTU	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 1°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
230326487	Tankfahrzeug KWW 47, Kupplung Übergabeschlauch	28.04.2023	10:05	13,9	farblos, klar	0,38	7,91	< 0,1	0	0	0	0	0	0
230326488	Tankfahrzeug KWW 48, Kupplung Übergabeschlauch	28.04.2023	09:20	14,2	farblos, klar	0,58	7,89	< 0,1	0	0	0	0	0	0
230326489	Tankfahrzeug KWW 49, Kupplung Übergabeschlauch	28.04.2023	09:55	13,9	farblos, klar	0,50	7,84	< 0,1	0	0	0	0	0	0
230326490	Tankfahrzeug KWW 50, Kupplung Übergabeschlauch	28.04.2023	09:40	15,0	farblos, klar	0,42	7,74	< 0,1	0	0	0	0	0	0

**Beurteilung:**

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

Tausenstein, 17. Mai 2023

**SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH**

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter <http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs.pdf>.

\*\*\* Ende des Berichts \*\*\*

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter [www.sgs-group.de/agb](http://www.sgs-group.de/agb) zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.