

Überwachung von Wasserversorgungsanlagen durch das Gesundheitsamt gemäß § 54 ff. der Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Fraport Wassertransportfahrzeuge
Probennahme vom 31.10.2023

Freitag, 3. November 2023

Probennahmestelle	Wasser- temperatur [°C]	pH-Wert ≥6,5 und ≤9,5	Freies Chlor [mg/l]	Koloniebildende	Koloniebildende	Escherichia	Coliforme	Pseudomonas	Enterokokken
				Einheiten bei 22°C [KBE/ml] Grenzwert 100*	Einheiten bei 36°C [KBE/ml] Grenzwert 100	coli [KBE/100ml] Grenzwert 0	Bakterien [KBE/100ml] Grenzwert 0	aeruginosa [KBE/100ml] Grenzwert 0	[KBE/100ml] Grenzwert 0
Tankfahrzeug KWW-38 Übergabeschlauch	13,2	8,0	0,51	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-39 Übergabeschlauch	14,7	7,7	0,80	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-41 Übergabeschlauch	13,2	8,0	0,67	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-42 Übergabeschlauch	13,4	8,2	0,65	0	1	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-43 Übergabeschlauch	13,7	8,1	0,67	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-44 Übergabeschlauch	13,7	7,7	0,79	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-45 Übergabeschlauch	13,9	8,1	0,72	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-48 Übergabeschlauch	14,5	7,8	0,73	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-49 Übergabeschlauch	13,1	7,8	0,60	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-50 Übergabeschlauch	13,6	7,9	0,70	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 01 Übergabeschlauch	14,9	7,7	0,97	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 02 Übergabeschlauch	15,0	7,8	1,23	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 03 Übergabeschlauch	15,1	7,7	1,14	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 04 Übergabeschlauch	14,7	7,8	1,07	0	0	0	0	0	0

* Grenzwert für Proben an der "Übergabe Zapfstelle": 20 KBE

Bemerkungen: