

**Überwachung von Wasserversorgungsanlagen durch das Gesundheitsamt gemäß § 54 ff. der Trinkwasserverordnung (TrinkwV)**

**Fraport Wassertransportfahrzeuge**

Probennahme vom 27.03.2025

Dienstag, 1. April 2025

Probennahmestelle	Wasser- temperatur [°C]	pH-Wert ≥6,5 und ≤9,5	Freies Chlor [mg/l]	Koloniebildende	Koloniebildende	Escherichia	Coliforme	Pseudomonas	Enterokokken
				Einheiten bei 22°C [KBE/ml] Grenzwert 100*	Einheiten bei 36°C [KBE/ml] Grenzwert 100	coli [KBE/100ml] Grenzwert 0	Bakterien [KBE/100ml] Grenzwert 0	aeruginosa [KBE/100ml] Grenzwert 0	[KBE/100ml] Grenzwert 0
Tankfahrzeug KWW-36 Übergabeschlauch	11,9	8,0	0,40	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-38 Übergabeschlauch	11,8	8,1	0,55	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-39 Übergabeschlauch	10,8	8,1	0,56	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-41 Übergabeschlauch	12,0	8,0	0,83	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-42 Übergabeschlauch	12,2	8,4	0,36	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-43 Übergabeschlauch	11,9	8,1	0,59	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-45 Übergabeschlauch	11,7	7,9	0,70	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-46 Übergabeschlauch	12,0	8,2	0,88	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-47 Übergabeschlauch	11,0	7,6	0,44	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-48 Übergabeschlauch	11,8	7,7	0,49	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-49 Übergabeschlauch	11,2	8,2	0,45	0	0	0	0	0	0
Tankfahrzeug KWW-50 Übergabeschlauch	11,8	7,8	0,45	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 1 (Gebäude 415) Überg	11,6	8,0	0,79	1	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 2 (Gebäude 415) Überg	11,1	7,8	1,17	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 3 (Gebäude 415) Überg	11,6	7,8	1,01	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser Übergabe Zapfstelle 4 (Gebäude 415) Überg	11,4	7,8	0,64	0	0	0	0	0	0

\* Grenzwert für Proben an der "Übergabe Zapfstelle": 20 KBE

**Bemerkungen:**