SGS

INSTITUT FRESENIUS

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14115-02-00

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500894407
Prüfbericht 8181304 (August 2026)

Probe	Probenbezeichnung	Entnahme-datum	Uhrzeit	Wasser-temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung NTU	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 1°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
Methode				DIN 38404-4 1976-12	DIN EN ISO 7887 2012-04	DIN EN ISO 7393-2 2004-04	DIN EN ISO 10523 2012-04	DIN EN ISO 7027 2016-11	TrinkwV § 43 Absatz (3.2) 2023-06	TrinkwV § 43 Absatz (3.2) 2023-06	DIN EN ISO 9308-2 2014-06	DIN EN ISO 9308-2 2014-06	DIN EN ISO 16266-2 2023-01	DIN EN ISO 7899-2 2000-11
260725532	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	20.08.2026	11:32	18,4	farblos, klar	0,64	7,55	0,1	0	0	0	0	0	0
260725663	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	20.08.2026	11:49	18,9	farblos, klar	0,82	7,56	< 0,1	0	0	0	0	0	0
260725533	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	20.08.2026	12:09	17,8	farblos, klar	0,76	7,53	0,1	0	0	0	0	0	0
260725534	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	20.08.2026	12:20	17,8	farblos, klar	0,82	7,55	0,1	0	**2**	0	0	0	0
260725536	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	20.08.2026	11:42	22,4	farblos, klar	0,49	7,63	< 0,1	0	**1**	0	0	0	0
260725537	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	20.08.2026	08:27	19,4	farblos, klar	0,54	7,78	0,2	0	0	0	0	0	0
260725538	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	20.08.2026	09:01	20,4	farblos, klar	0,74	7,89	0,2	0	0	0	0	0	0
260725539	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	20.08.2026	08:56	19,6	farblos, klar	0,64	7,86	0,1	0	**2**	0	0	0	0
260725540	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	20.08.2026	09:07	20,4	farblos, klar	0,61	7,90	0,2	0	0	0	0	0	0
260725541	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	20.08.2026	10:09	20,0	farblos, klar	0,78	7,68	0,1	0	0	0	0	0	0
260725542	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	20.08.2026	12:30	22,3	farblos, klar	0,67	7,63	0,3	0	0	0	0	0	0
260725543	Tankfahrzeug KWW 46, Kupplung Übergabeschlauch	20.08.2026	09:23	20,1	farblos, klar	0,57	7,66	0,2	0	0	0	0	0	0
260725544	Tankfahrzeug KWW 47, Kupplung Übergabeschlauch	20.08.2026	11:00	19,9	farblos, klar	0,69	7,72	0,1	0	**5**	0	0	0	0

SGS INSTITUT FRESENIUS

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14115-02-00

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500894407
Prüfbericht 8181304 (August 2026)

Probe	Probenbezeichnung	Entnahme-datum	Uhrzeit	Wasser-temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung NTU	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 1°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
260725660	Tankfahrzeug KWW 48, Kupplung Übergabeschlauch	20.08.2026	09:32	20,4	farblos, klar	0,61	7,70	0,1	0	0	0	0	0	0
260725661	Tankfahrzeug KWW 49, Kupplung Übergabeschlauch	20.08.2026	10:47	20,2	farblos, klar	0,80	7,78	0,2	0	**5**	0	0	0	0
260725666	Tankfahrzeug KWW 52, Kupplung Übergabeschlauch	20.08.2026	08:40	19,9	farblos, klar	0,54	7,78	0,2	0	0	0	0	0	0
260725662	Tankfahrzeug KWW 53, Kupplung Übergabeschlauch	20.08.2026	09:45	20,3	farblos, klar	0,46	7,68	0,2	0	**1**	0	0	0	0
260725664	Tankfahrzeug KWW 54, Kupplung Übergabeschlauch	20.08.2026	09:56	18,4	farblos, klar	0,77	7,82	< 0,1	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Taunusstein, 28. August 2026

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.