SGS

INSTITUT FRESENIUS

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14115-02-00

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500894407
Prüfbericht 8147085 (Juli 2026)

Probe	Probenbezeichnung	Entnahme-datum	Uhrzeit	Wasser-temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung NTU	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 1°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
Methode				DIN 38404-4 1976-12	DIN EN ISO 7887 2012-04	DIN EN ISO 7393-2 2004-04	DIN EN ISO 10523 2012-04	DIN EN ISO 7027 2016-11	TrinkwV § 43 Absatz (3.2) 2023-06	TrinkwV § 43 Absatz (3.2) 2023-06	DIN EN ISO 9308-2 2014-06	DIN EN ISO 9308-2 2014-06	DIN EN ISO 16266-2 2023-01	DIN EN ISO 7899-2 2000-11
260581705	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	29.07.2026	11:05	19,5	farblos, klar	0,48	7,62	0,2	0	0	0	0	0	0
260581730	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	29.07.2026	11:15	19,4	farblos, klar	0,69	7,60	0,2	0	0	0	0	0	0
260581714	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	29.07.2026	11:40	19,3	farblos, klar	0,22	7,68	0,2	0	**2**	0	0	0	0
260581715	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	29.07.2026	12:00	18,9	farblos, klar	0,61	7,67	0,2	0	0	0	0	0	0
260581716	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	-	-	-	-	-	-	**Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt**					
260581717	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	-	-	-	-	-	-	**Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt**					
260581718	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	08:30	21,3	farblos, klar	0,50	7,76	0,2	0	0	0	0	0	0
260581719	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	08:35	21,1	farblos, klar	0,40	7,66	0,2	0	0	0	0	0	0
260581720	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	08:50	21,0	farblos, klar	0,40	7,84	1,2	0	0	0	0	0	0
260581722	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	-	-	-	-	-	-	**Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt**					
260581723	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	08:45	21,1	farblos, klar	0,43	7,87	0,2	0	0	0	0	0	0
260581724	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	09:15	22,8	farblos, klar	0,43	7,89	0,2	0	**3**	0	0	0	0
260581725	Tankfahrzeug KWW 46, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	09:55	24,0	farblos, klar	0,37	8,03	0,2	0	0	0	0	0	0

SGS INSTITUT FRESENIUS

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14115-02-00

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500894407
Prüfbericht 8147085 (Juli 2026)

Probe	Probenbezeichnung	Entnahme-datum	Uhrzeit	Wasser-temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung NTU	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 1°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
260581726	Tankfahrzeug KWW 47, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	10:30	23,5	farblos, klar	0,39	7,82	0,2	0	0	0	0	0	0
260581727	Tankfahrzeug KWW 48, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	08:15	20,9	farblos, klar	0,44	7,77	0,2	0	0	0	0	0	0
260581728	Tankfahrzeug KWW 49, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	09:10	21,7	farblos, klar	0,38	7,68	0,2	0	0	0	0	0	0
260581729	Tankfahrzeug KWW 50, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	09:30	24,7	farblos, klar	0,30	7,99	0,2	0	0	0	0	0	0
260581731	Tankfahrzeug KWW 51, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	10:10	24,0	farblos, klar	0,37	7,95	0,2	0	0	0	0	0	0
260581732	Tankfahrzeug KWW 52, Kupplung Übergabeschlauch	29.07.2026	10:45	26,1	farblos, klar	0,50	7,94	0,2	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Taunusstein, 07. August 2026

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.